ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ

Μέγαρα, 7 Ιουνίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

« ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΙ Ο κ. ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΝΕΡΟ »

Η **Διοίκηση του Δήμου Μεγαρέων**, με αίσθημα ευθύνης και συνέπεια, ενημερώνει τους πολίτες του Δήμου, ότι σύμφωνα με επίσημες μετρήσεις από τα Αναλυτικά Εργαστήρια ΑΕ, αλλά και από τα πιστοποιημένα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ, το νερό του δικτύου της ΔΕΥΑΜ και του δικτύου της Νέας Περάμου ουδέποτε υπήρξε επικίνδυνο για την δημόσια υγεία.

Δυστυχώς ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Μαρινάκης, επέλεξε να κάνει αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προειδοποιεί για" λοιμούς, σεισμούς και επιδρομές αλλοφύλων ", στην περιοχή μας από την κατανάλωση νερού.

Εάν όντως ανησυχεί για το καλό των πολιτών και του Δήμου, που δεν θεωρείται και πολύ πιθανόν, καλείται να ζητάει επίσημη και υπεύθυνη ενημέρωση από την δημοτική αρχή και να μην προχωράει σε πρόκληση πανικού και διασπορά ψευδών ειδήσεων, με αναρτήσεις του τύπου " υπάρχει κίνδυνος επιδημικής δυσεντερίας, μην καταναλώνετε νερό δικτύου, κτλ....", που αναστατώνουν και φοβίζουν τους πολίτες, χωρίς να υπάρχει κανένας απολύτως λόγος.

Αρκετή ζημιά προκάλεσε στον Δήμο ως Διοίκηση, ας μην συνεχίζει και ως αντιπολίτευση.

Σαφέστατα η πρόθεσή του ήταν να πλήξη την Διοίκηση και μόνο, αδιαφορώντας για οποιαδήποτε συνέπεια και το έκανε δυστυχώς με τρόπο, που έβλαψε μόνο τους πολίτες, για να εξυπηρετήσει τα προσωπικά μικροπολιτικά του παιχνιδάκια. Ωφέλησε όμως σίγουρα τις εταιρίες, που πουλάνε εμφιαλωμένα νερά.

Καλείται, να ζητήσει άμεσα συγγνώμη από τους συμπολίτες, για την αναστάτωση και τον φόβο, που τους προκάλεσε και να πάψει πια να χρησιμοποιεί μεθόδους άλλων εποχών, που εδώ και χρόνια έχουν καταγγελθεί και καταδικαστεί σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο, εγκυμονούν δε σοβαρούς κινδύνους εμπλοκής με την ποινική δικαιοσύνη.

Επισυνάπτονται οι αναλυτικές μετρήσεις.

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίας

& Δημοσίων Σχέσεων

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εκπαιδεύσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **17-0525-026-1446-01**
Ημ/νία Έκδοσης : **6/6/2017**

Αρ. Έκδοσης : **1**

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 102

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: watermet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: **ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19100, ΜΕΓΑΡΑ**		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 02/06/2017	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 2/6/2017
Ημ/νία παραλαβής	: 02/06/2017	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 5/6/2017
Κωδικός δείγματος	: **27221446**	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΕΡΜΑ ΠΑΧΗΣ**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	18
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	21
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 27221446 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
του Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Επιστημονικός Διευθυντής

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **17-0525-026-1447-01**
Ημ/νία Έκδοσης : **6/6/2017**

Αρ. Έκδοσης : **1**

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 102

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: watermet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: **ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19100, ΜΕΓΑΡΑ**		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 02/06/2017	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 2/6/2017
Ημ/νία παραλαβής	: 02/06/2017	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 5/6/2017
Κωδικός δείγματος	: **27221447**	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 256**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 27221447 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
του Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Επιστημονικός Διευθυντής

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εκπαιδεύσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **17-0525-026-1448-01**
Ημ/νία Έκδοσης : **6/6/2017**

Αρ. Έκδοσης : **1**

Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 102

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: watermet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: **ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19100, ΜΕΓΑΡΑ**		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 02/06/2017	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 2/6/2017
Ημ/νία παραλαβής	: 02/06/2017	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 5/6/2017
Κωδικός δείγματος	: **27221448**	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: **ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΒΡΥΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 11**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	0
Αερόβιοι Μικροοργανισμοί στους 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	Άνευ μεταβολής	0
Κολοβακτηριοειδή	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (συμπεριλαμβανομένων των σπόρων)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η ημερομηνία και η ώρα δειγματοληψίας, ο δειγματολήπτης καθώς και τα σημεία δειγματοληψίας είναι κατά δήλωση του πελάτη.

2. Οι τιμές των αποτελεσμάτων για το δείγμα με κωδικό αριθμό δείγματος 27221448 του παρόντος πιστοποιητικού, είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

3. Τα αποτελέσματα των αναλύσεων σχετίζονται μόνο με τα δείγματα και τις παραμέτρους που αναλύθηκαν και δεν αφορούν στη συνολική ποιότητα του νερού, οι παράμετροι του οποίου πρέπει να είναι σύμφωνες με όλες εκείνες που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Ο Υπεύθυνος
του Εργαστηρίου

Δημόκριτος Ρουκάς
DVM, Μικροβιολόγος - Υγιεινολόγος MSc
Επιστημονικός Διευθυντής

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ373-030617-007-01 **Αθήνα: 06/06/2017**

ESYD Δοκιμές Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο : **Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ373-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV Φ100 Λ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ(S.MARKETS METRO,ΣΗΜΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 225)**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 03/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 04/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 03/06/2017 - 04/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.48	0.05	0.12	mg/l	-	-	O504_10_05, Φωτομετρική
ƒ Αγωγιμότητα, 25°C	281	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτρομετρική
ƒ Θολότητα **	0.20	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελαμετρική
ƒ pH	7.8 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
ƒ Αργίλιο	80	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωτομετρική
ƒ Αμμώνιο	Μ.Α.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	O504_10_33, Φωταμετρική AQUAKEM
ƒ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωτομετρική AQUAKEM

ƒ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανικνεύσιμο.
* Ο προσδιορισμός των απαλυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαρακθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, πορά μόνο στα σύναλά της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσορόβά
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ373-3617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ373-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV Φ100 Λ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ(S.MARKETS METRO,ΣΗΜΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 225)**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 03/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 4/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 4/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia coli*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 °C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 °C	(+)	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ *Clostridium perfringens (συμπεριλομβονομένων των σπορίων)*	0	cfu/100ml	0	ΚΥΑ Υ2/2600/2001

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
(+): Παρουσία μικροοργανισμού (1-3 cfu).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν τα δείγμα παυ παραλήφθηκε απά τα εργαστήρια.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Κορωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ375-030617-007-01

Αθήνα: 06/06/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ375-17**
Περιγραφή Δείγματος : **ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 03/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 04/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 03/06/2017 - 04/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.46	0.05	0.12	mg/l	-	-	0504_10_05, Φωτομετρική
/ Αγωγιμότητα, 25°C	282	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτρομετρική
/ Θαλάτητα **	0.20	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβαλής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελαμετρική
/ pH	7.8 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
/ Αργίλιο	80	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωταμετρική
/ Αμμώνια	Μ.Α.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	0504_10_33, Φωταμετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτά για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβαλής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωταμετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμα.
* Ο προσδιορισμός των απαλυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν τα δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσιρώβά
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ375-3617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ375-17**
Περιγραφή Δείγματος : **ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 03/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 4/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 4/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia coli*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ *Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)*	0	cfu/100ml	0	ΚΥΑ Υ2/2600/2001

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από τα εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύναλό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Κορωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ377-030617-007-01

Αθήνα: 06/06/2017

ESYD
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο	: Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου
Κωδικός Δείγματος	: ΕΔ377-17
Περιγραφή Δείγματος	: PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ ΘΕΣΗ "ΣΧΟΛΕΙΟ"
Ευθύνη δειγματοληψίας	: Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 03/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο	: 04/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης	: 03/06/2017 - 04/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.46	0.05	0.12	mg/l	-	-	O504_10_05, Φωτομετρική
/ Αγωγιμότητα, 25°C	283	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτρομετρική
/ Θολότητα **	0.25	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελομετρική
/ pH	7.8 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτραμετρική
/ Αργίλιο	84	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωταμετρική
/ Αμμώνιο	Μ.Α.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	O504_10_33, Φωτομετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτά γιο τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωτομετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικά Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμα.
* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στα νερά που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφαρούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στα σύναλά της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσαρούδα
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ377-3617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ377-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ ΘΕΣΗ "ΣΧΟΛΕΙΟ"**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 03/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 4/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 4/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia cali*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 C	(+)	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ *Clostridium perfringens (συμπεριλαμβαναμένων των σπορίων)*	0	cfu/100ml	0	ΚΥΑ Υ2/2600/2001

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
(+): Παρουσία μικροοργανισμού (1-3 cfu).

Το αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παρολήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαρακθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Καρωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ379-040617-007-01

Αθήνα: 06/06/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ379-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV Φ100 Λ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ(S.MARKETS METRO,ΣΗΜΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 225)**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 04/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 04/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 04/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπαλειμματικό Χλώριο *	0.54	0.05	0.12	mg/l	-	-	O504_10_05, Φωτομετρική
/ Αγωγιμότητα, 25°C	286	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτρομετρική
/ Θολότητα **	0.15	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελομετρική
/ pH	7.8 (25°C)	-	-	μανάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
/ Αργίλια	79	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωτομετρική
/ Αμμώνια	Μ.Α.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	O504_10_33, Φωταμετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβαλής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωταμετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμο.
* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παραύσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύναλά της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσορροβά
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ379-4617-007-01 **Αθήνα: 7/6/2017**

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ379-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV Φ100 Λ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ(S.MARKETS METRO,ΣΗΜΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 225)**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 04/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 4/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 4/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia coli*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 °C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ *Clostridium perfringens (συμπεριλαμβαναμένων των σπορίων)*	0	cfu/100ml	0	ΚΥΑ Υ2/2600/2001

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.

Τα απατελέσματα των δακιμών της παραύσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε απά τα εργαστήρια.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Κορωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ381-040617-007-01

Αθήνα: 06/06/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ381-17**
Περιγραφή Δείγματος : **ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 04/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 04/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 04/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.46	0.05	0.12	mg/l	-	-	O504_10_05, Φωτομετρική
/ Αγωγιμότητα, 25°C	287	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτρομετρική
/ Θολότητα **	0.20	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελομετρική
/ pH	7.7 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
/ Αργίλιο	83	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωτομετρική
/ Αμμώνιο	Μ.Α.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	O504_10_33, Φωτομετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Calar C, Φωταμετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμο.
* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφοραύν τα δείγμα που παρολήφθηκε από τα εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γροπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρό μάνο στα σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσαφοβά
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ381-4617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ381-17**
Περιγραφή Δείγματος : **ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 04/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 4/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 4/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριαειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia coli*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ *Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)*	0	cfu/100ml	0	ΚΥΑ Υ2/2600/2001

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Κορωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ383-040617-007-01

Αθήνα: 06/06/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου
Κωδικός Δείγματος : ΕΔ383-17
Περιγραφή Δείγματος : PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ ΘΕΣΗ "ΣΧΟΛΕΙΟ"

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 04/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 04/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 04/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.53	0.05	0.12	mg/l	-	-	O504_10_05, Φωτομετρική
/ Αγωγιμότητο, 25°C	288	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτρομετρική
/ Θολότητα **	0.15	0.05	0.10	NTU	-	Απαδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελαμετρική
/ pH	7.8 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
/ Αργίλιο	77	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωτομετρική
/ Αμμώνιο	Μ.Α.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	O504_10_33, Φωταμετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Απαδεκτό για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβαλής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωτομετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμο.
* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερά που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα απατελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν τα δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να ονοπαραχθεί χωρίς την γροπτή έγκριση ταυ εργαστηρίου, παρά μόνο στα σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσαρουβά
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ383-4617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ383-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ ΘΕΣΗ "ΣΧΟΛΕΙΟ"**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 04/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 4/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 4/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia coli*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 22 C	(+)	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999
/ *Clastridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)*	0	cfu/100ml	0	ΚΥΑ Υ2/2600/2001

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
(+): Παρουσία μικροοργανισμού (1-3 cfu).

Τα απατελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Καρωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δεσύπερης
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ385-050617-007-01 **Αθήνα: 06/06/2017**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ385-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV Φ100 Λ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ(S.MARKETS ΜΕΤRO,ΣΗΜΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 225)**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 05/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 05/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 05/06/2017 - 06/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.52	0.05	0.12	mg/l	-	-	O504_10_05, Φωτομετρική
/ Αγωγιμότητα, 25°C	285	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτραμετρική
/ θολότητα **	0.15	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελαμετρική
/ pH	7.7 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
/ Αργίλιο	79	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωτομετρική
/ Αμμώνιο	Μ.Α.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	O504_10_33, Φωτομετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτά για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωτομετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμα.
* Ο προσδιορισμός των απαλυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στα νερά που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν τα δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήρια.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσορόβα
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ385-050617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ385-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV Φ100 Λ.ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ(S.MARKETS METRO,ΣΗΜΕΙΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΩΝ 225)**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 05/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 5/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 5/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όριο ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia coli*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 °C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Κορωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ387-050617-007-01 **Αθήνα: 06/06/2017**

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ387-17**
Περιγραφή Δείγματος : **ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 05/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 05/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 05/06/2017 - 06/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.48	0.05	0.12	mg/l	-	-	O504_10_05, Φωταμετρική
/ Αγωγιμότητα, 25°C	286	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτραμετρική
/ Θολότητα **	0.20	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβαλής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελαμετρική
/ pH	7.7 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
/ Αργίλια	80	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωταμετρική
/ Αμμώνιο	M.A.	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	O504_10_33, Φωταμετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	M.A.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτά για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβαλής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωταμετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005. Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμο.
* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν τα δείγμα που παραλήφθηκε από τα εργαστήρια.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γροπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στα σύναλά της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσιρογιάννη
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ387-050617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ387-17**
Περιγραφή Δείγματος : **ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματαληψίας : 05/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 5/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 5/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia cali*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 C	(+)	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
(+): Παρουσία μικροοργανισμού (1-3 cfu).

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παραύσας έκθεσης αφοραύν το δείγμα που παραλήφθηκε απά το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση ταυ εργαστηρίου, παρά μόνο στο αύναλό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Κορωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 01-ΕΔ389-050617-007-01

Αθήνα: 06/06/2017

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

Εργαστήριο : **Χημικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ389-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ ΘΕΣΗ "ΣΧΟΛΕΙΟ"**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 05/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 05/06/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 05/06/2017 - 06/06/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Όριο Ανίχνευσης (MDL)	Όριο Ποσοτικού Προσδιορισμού (LOQ)	Μονάδες Μέτρησης	Διευρυμένη Αβεβαιότητα (k=2) επί Νομοθετικού Ορίου	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
Υπολειμματικό Χλώριο *	0.53	0.05	0.12	mg/l	-	-	0504_10_05, Φωτομετρική
/ Αγωγιμότητα, 25°C	285	-	-	μS/cm	±47	2500, 20°C (2764, 25°C)	SMWW 22nd ed., 2012, 2510, Ηλεκτρομετρική
/ Θολότητα **	0.20	0.05	0.10	NTU	-	Αποδεκτή για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβολής	SMWW 22nd ed., 2012, 2130 B, Νεφελομετρική
/ pH	7.7 (25°C)	-	-	μονάδες pH (°C)	±0.07	6.5 - 9.5	SMWW 22nd ed., 2012, 4500-H, Ηλεκτρομετρική
/ Αργίλιο	76	4	10	μg/l	±13	200	SMWW 22nd ed., 2012, 3500-Al B, Φωτομετρική
/ Αμμώνιο	< 0.05	0.02	0.05	mg/l	±0.07	0.5	0504_10_33, Φωτομετρική AQUAKEM
/ Χρώμα	Μ.Α.	3	8	mg Pt/l	-	Αποδεκτά για τους καταναλωτές και άνευ ασυνήθους μεταβαλής	SMWW 22nd ed., 2012, 2120 Color C, Φωταμετρική AQUAKEM

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.
Μ.Α.: Μη ανιχνεύσιμο.
* Ο προσδιορισμός των απολυμαντικών διενεργήθηκε επιτόπου κατά τη δειγματοληψία.
** Επιδιώκεται παραμετρική τιμή που δεν υπερβαίνει την 1.0 NTU στο νερό που προέρχεται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήρια.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δανάη Τσορόβά
Χημικός, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr

ΕΥΔΑΠ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
Τηλ: +30 210 2144023 • Fax: +30 210 2144261

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: 02-ΕΔ389-050617-007-01

Αθήνα: 7/6/2017

ΕΣΥΔ
Δοκιμές
Αρ. Πιστ. 192-4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Εργαστήριο : **Μικροβιολογικό Εργαστήριο Γαλατσίου**
Κωδικός Δείγματος : **ΕΔ389-17**
Περιγραφή Δείγματος : **PRV & ΠΑΡΟΧΟΜΕΤΡΟ ΕΥΔΑΠ ΘΕΣΗ "ΣΧΟΛΕΙΟ"**

Ευθύνη δειγματοληψίας : Τμήμα Δειγματοληψίας ΥΕΠΝ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 05/06/2017
Ημ/νία παραλαβής από το εργαστήριο : 5/6/2017
Ημ/νία ανάλυσης : 5/6/2017

Παράμετρος	Αποτέλεσμα Δοκιμής	Μονάδες Μέτρησης	Όρια ΚΥΑ Υ2/2600/2001	Μέθοδος Δοκιμής
/ Ολικά Κολοβακτηριοειδή	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ *Escherichia coli*	0	cfu/100ml	0	ISO 9308-1:2014
/ Εντερόκοκκοι	0	cfu/100ml	0	ISO 7899-2:2000
/ Ολ. Αρ. Μικροοργανισμών 36 C	0	cfu/1ml	Άνευ ασυνήθους μεταβολής	ISO 6222:1999

/ Διαπιστευμένη Δοκιμή κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, Πιστοποιητικό Ε.ΣΥ.Δ. Αρ.192.

Τα αποτελέσματα των δοκιμών της παρούσας έκθεσης αφορούν το δείγμα που παραλήφθηκε από το εργαστήριο.
Η παρούσα έκθεση δεν πρέπει να αναπαραχθεί χωρίς την γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο στο σύνολό της.

Υπεύθυνος Αναλύσεων
Δ. Κορωνάκης
Βιολόγος, MSc

Ο Προϊστάμενος Υπηρεσίας
Δρ. Νικόλαος Δευτεραίος
Χημικός

Ωρωπού 156, 111 46, Γαλάτσι • Τηλ: +30 210 2144444 • Fax: +30 210 2144159 • E-mail: grammateia@eydap.gr
www.eydap.gr