αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **19-0525-022-1956-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **10/07/2019**

Αρ. Έκδοσης : **1**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ : **ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19100, ΜΕΓΑΡΑ**

Υπεύθυνος δειγματοληψίας : ΠΕΛΑΤΗΣ
Ημ/νία δειγματοληψίας : 05/07/2019
Ημ/νία παραλαβής : 05/07/2019

Ημ/νία έναρξης αναλύσεων : 05/07/2019
Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων : 09/07/2019

Κωδικός δείγματος : **29271956**
Κατάσταση παραλαβής : ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος : **ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΝΕΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ (ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ)**

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Κάδμιο (Cd)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.35
Μόλυβδος (Pb)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.5
Νικέλιο (Ni)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	0.69

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **19-0525-022-1955-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **10/07/2019**

Αρ. Έκδοσης : **1**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: **ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19100, ΜΕΓΑΡΑ**		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 05/07/2019	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 05/07/2019
Ημ/νία παραλαβής	: 05/07/2019	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 09/07/2019
Κωδικός δείγματος	: **29271955**	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: **ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΝΕΤΑΣ - ΘΕΣΗ "ΚΟΧΥΛΙ"**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Κάδμιο (Cd)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.35
Μόλυβδος (Pb)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.5
Νικέλιο (Ni)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.5

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **19-0525-022-1954-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **10/07/2019**

Αρ. Έκδοσης : **1**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: **ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19100, ΜΕΓΑΡΑ**		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 05/07/2019	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 05/07/2019
Ημ/νία παραλαβής	: 05/07/2019	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 09/07/2019
Κωδικός δείγματος	: **29271954**	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: **ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΝΕΤΑΣ - ΘΕΣΗ "ΚΑΒΟΣ"**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Κάδμιο (Cd)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.35
Μόλυβδος (Pb)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.5
Νικέλιο (Ni)	ΟΕ 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.5

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

Λεωφ. Βασ. Σοφίας 104 • Αθήνα 115 27
Υποκατάστημα: Ελ. Βενιζέλου 127 • Ν. Ιωνία 142 32
Τηλ: +30 210 7470500-502 • Φαξ: +30 210 7470501 • email: waternet@ergastiria.gr • website: www.ergastiria.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού : **19-0525-022-1953-02**
Ημ/νία Έκδοσης : **10/07/2019**

Αρ. Έκδοσης : **1**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ	: **ΔΕΥΑ ΜΕΓΑΡΩΝ, ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 3, 19100, ΜΕΓΑΡΑ**		
Υπεύθυνος δειγματοληψίας	: ΠΕΛΑΤΗΣ		
Ημ/νία δειγματοληψίας	: 05/07/2019	Ημ/νία έναρξης αναλύσεων	: 05/07/2019
Ημ/νία παραλαβής	: 05/07/2019	Ημ/νία περάτωσης αναλύσεων	: 09/07/2019
Κωδικός δείγματος	: **29271953**	Κατάσταση παραλαβής	: ΚΑΝΟΝΙΚΗ
Ταυτότητα δείγματος	: **ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΙΝΕΤΑΣ - ΘΕΣΗ "CAPTAIN JOHN"**		

Παράμετρος	Μέθοδος	Μονάδα	Όριο Ανίχνευσης	Παραμετρική Τιμή	Αποτέλεσμα
Κάδμιο (Cd)	OE 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.35
Μόλυβδος (Pb)	OE 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	<0.5
Νικέλιο (Ni)	OE 072-93 (ICP-MS) (*)	μg/l	-	-	0.72

Ο Υπεύθυνος
Χημικού Εργαστηρίου

Παύλος Νησιανάκης
DVM, Χημικός MSc

Το παρόν πιστοποιητικό φέρει ηλεκτρονική υπογραφή και δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση του εργαστηρίου, παρά μόνο σε πλήρη μορφή.
Τα αποτελέσματα των αναλύσεων αναφέρονται μόνο στα δείγματα που εξετάσθηκαν. Οι χημικές και οι βιολογικές δοκιμές πραγματοποιούνται στην έδρα του υποκαταστήματος.
* Δοκιμή εκτός πεδίου διαπίστευσης.